

VEGABAR 50/60

Version	Beschreibung	Verfügbar seit
1.21	Erste Verkaufsversion für VEGABAR.	11/2002
1.22	Anpassung des Powermanagement für WIKA - Sensorbaugruppe.	01/2003
2.03	Neue Funktion: - Profibus-PA Kommunikation - PLICSCOM-Sprachen Französisch und Spanisch - PLICSCOM-Funktion "PIN" und "Sensor Daten kopieren"	06/2003
3.03	Neue Funktionen: - FF Kommunikation - PLICSCOM-Sprache Russisch - Gerätetrend	10/2003
3.07	Fehlerkorrektur FF Kommunikation.	10/2003
3.22	Neue Funktion: - PLICSCOM-Sprache Italienisch Fehlerkorrektur FF Kommunikation.	07/2004
3.32	Allgemein: - Linearisierung bei WHG Zulassung zulassen - Fehlerkorrektur PLICSCOM: - Sprachen Chinesisch und Japanisch hinzu - PLICSCOM mit Beleuchtung - Einstellung des maximalen Stroms möglich - SIL Aktivierung möglich HART Sensoren: - Störverhalten bei SIL Zulassung: Ströme 22mA und <3,6mA möglich (Resetwert <3,6mA) FF Sensoren: - Blockbearbeitungszeit geändert - Fehlerkorrektur - Einführung Device Rev. 3	04/2006
3.50	PLICSCOM: - neue Menüsprache Holländisch - Fehlerkorrekturen im Menü PA Sensoren: - Fehlerkorrektur	02/2007
3.70	Funktionserweiterung für klimakompensierte Absolutdruckmessung	05/2008

VEGABAR 50/60

Version	Beschreibung	Verfügbar seit
3.80	Allgemein: - SIL Zertifizierung als Bestelloption PLICSCOM: - Fehlerkorrektur FF Sensoren: - feste Funktionsblöcke. Waren vorher dynamisch instanzierbar - Device Revision 4 (erfordert neue DD- und CFF-Datei im Leitsystem) - Fehlerkorrektur	10/2008
3.81	Erweiterung HART-Kommunikation für EDD	03/2010
3.82	Fehlerkorrektur HART Kommunikation für EDD	09/2010
3.90	Unterstützung des Softwareupdates für aktuellen Hardwareindex oder höher	05/2014